



Misurazione diretta della concentrazione di CO₂ nell'aria interna nella regolamentazione francese

Versione 5 del 12.01.2023 - nousaerons.fr



¹ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000024912670/

² <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025105291>

³ <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046830005>

⁴ <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032630331/>



AERO-SCORE

Ricambio dell'aria per gli asili nido e le scuole



Per maggiori informazioni



Eccellente

Concentrazione di CO₂ < 600 ppm



Soddisfacente

600 ppm < Conc. di CO₂ < 800 ppm



Discreta

800 ppm < Conc. di CO₂ < 1000 ppm



Mediocre

1000 ppm < Conc. di CO₂ < 1500 ppm



Insufficiente

Concentrazione di CO₂ > 1500 ppm



Codice dell'ambiente, decreto del 27/12/2022 :

« il superamento di questo valore implica delle azioni che permettano di ritornare ad una qualità di ricambio dell'aria soddisfacente »

Codice dell'ambiente, decreto del 27/12/2022 :

« il superamento di questo valore conduce a mettere in atto nel più breve tempo possibile delle azioni che permettano di agire sulla causa del superamento e di ritornare ad una qualità di ricambio dell'aria soddisfacente »



AERO-SCORE

Ricambio dell'aria per gli asili nido e le scuole



Eccellente

Concentrazione di CO₂ < 600 ppm



Soddisfacente

600 ppm < Conc. di CO₂ < 800 ppm



Discreta

800 ppm < Conc. di CO₂ < 1000 ppm



Mediocre

1000 ppm < Conc. di CO₂ < 1500 ppm



Insufficiente

Concentrazione di CO₂ > 1500 ppm

